

上慶機電技術顧問有限公司

TEL:(02)28265661

高低壓設備保養記錄表

客戶名稱：台北市大直中學

保養日期：107年11月10日天氣 陰

設備名稱	檢查(視)項目	結果		檢查(視)項目	結果		檢查(視)項目	結果		檢查(視)項目	結果	
		良	不良		良	不良		良	不良		良	不良
油斷路器	油量			套管	✓		指示燈	✓		電暈聲	✓	
	接點	✓		接地	✓		比流器			補助開關		
	錶計	✓		電驛			絕緣		MΩ			
變壓器	油量	✓		端子	✓		溫度		℃	套管	✓	
	油箱	✓		接地	✓		絕緣		MΩ	絕緣油		
	防銹	✓		矽膠						溫度計		
隔離開關	碍子	✓		銅片	✓		絕緣		MΩ			
電力熔絲開關	碍子	✓		保險絲	✓		絕緣		MΩ			
熔絲鏈開關	碍子			熔絲			絕緣		MΩ			
負載遮斷開關	碍子	✓		操作機構			絕緣		MΩ			
電纜	電暈	✓		電纜頭	✓		絕緣		MΩ	接地線	✓	
避雷器	瓷質	✓		接地線	✓		絕緣		MΩ	鐵構支架	✓	
	防銹	✓										
電容器	套管			周溫			絕緣		MΩ	油箱		
	防銹											
比壓器	套管	✓		一次側端子	✓		絕緣		MΩ	二次側熔絲	✓	
低壓	導線			無熔絲開關	✓		絕緣		MΩ	開刀開關		
	碍子											

建議改善事項

TR 各站溫度
空調站：
活動板：
一般教室：32℃

科學館：29℃
專科教室：32℃
☆ 總站 MCB, VCB, VCB 盤
保護電器已更換



客戶簽章

謝依芸

保養檢查人員

陳盛隆 方勁澤 郭庭的 徐嘉辰

上慶機電技術顧問有限公司

發電機保養檢查表

台北市大直高中

檢查日期：107年11月18日

項目	內 容	結 果		備 考
		良	否	
1	V 形 皮 帶	✓		
2	控制器及儀表	✓		
3	充 電 表	✓		
	水 溫 表	✓		
	電 壓 表	✓		
	電 流 表	✓		
	週 率 表	✓		
	故 障 指 示 燈	✓		
4	油 箱	✓		
5	油 箱 緊 定 墊	✓		
6	燃 油 濾 清 器	✓		
7	機 油	✓		
8	機 油 濾 清 器	✓		
9	電 瓶	✓		
10	電 瓶 液	✓		
11	水 箱	✓		
12	水 箱 水 管	✓		
13	綜 合 說 明	總站發電機啟動正常，置於自動 動力中心發電機啟動正常，置於停止		

客戶簽章：謝依雲

服務員：陳盛隆
古錫澤
劉佩君
詹俊豪

